



제20-0545호

안전인증서

INNO TECH(이노텍)

인천 서구 호두산로80

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

내압 방폭모터

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
ExM-138#-###	동일형식일람표 참조 Ex d IIB T5(IP54)	20-GA2BO-0545X

인증기준


방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2020-33호)

인증조건

Tamb = -20℃ ~ +40℃, 뒷면 인증조건 참조

2020년 09월 08일

한국가스안전공사





인 증 조 건

(동일 형 식 일 람 표)

사업장명	INNO TECH(이노텍)	개정일자 및 번호		인증번호	20-GA2BO-0545X				
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역							비고
형식	모델	출력(kW)	전압(V)	전류(A)	주파수 (Hz)	극수 (P)	회전수 (rpm)	절연 등급	
ExM-138-###	ExM-138-075T	0.75	삼상 440	1.35	60	2	2860(50Hz) 3420(60Hz)	F종	
			삼상 380	1.56	50				
			삼상 380	1.63	60				
			삼상 220	2.71	50				
	삼상 220	2.82	60						
ExM-138-100T	1.1	삼상 440	2.21	60	2	2900(50Hz) 3510(60Hz)	F종		
		삼상 380	2.52	50					
		삼상 380	2.18	60					
		삼상 220	4.37	50					
ExM-138-075S	0.75	단상 220	4.29	50	2	2710(50Hz) 3240(60Hz)	F종		
		단상 220	4.8	60					
ExM-138-100S	1.1	단상 220	7.39	50	2	2720(50Hz) 3280(60Hz)	F종		
		단상 220	6.76	60					
ExM-138L-###	ExM-138L-075T	0.75	삼상 440	1.35	60	2	2860(50Hz) 3420(60Hz)	F종	
			삼상 380	1.56	50				
			삼상 380	1.63	60				
			삼상 220	2.71	50				
	ExM-138L-075S	0.75	단상 220	4.29	50	2	2710(50Hz) 3240(60Hz)	F종	
단상 220			4.8	60					

